

**Okresný úrad Lučenec**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

---

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo//zo dňa  
55/2016//16. 09. 2016

Naše číslo  
OU-LC-OSZP-2017/000336-1

Vybavuje/linka  
Ing. Viliam Kovács/0961652964

Lučenec  
22. 06. 2017

Vec

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

**-upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním**

---

Stavebník **Obec Čakanovce**, Obecný úrad, Čakanovce 312, 985 58 Radzovce, IČO: 00316016 v zastúpení spoločnosťou **StVS-servising, s.r.o.**, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 podal dňa 21.09.2016 žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na líniovú vodnú stavbu „**Kanalizácia obce Čakanovce**“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Čakanovce a Radzovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.

Pretože žiadosť neobsahovala všetky predpísané náležitosti a podklady na spoľahlivé posúdenie navrhovanej líniovej vodnej stavby a pre vydanie stavebného vodoprávneho povolenia, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebné vodoprávne konanie prerušil a súčasne v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 2 vodného zákona vyzval žiadateľa, aby chýbajúce nedostatky žiadosti odstránil. Po odstránení nedostatkov dňa 20.06.2017 orgán štátnej vodnej správy pokračuje v stavebnom vodoprávnom konaní.

Umiestnenie predmetnej vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Obce Radzovce č. RD-SP-018/2017 zo dňa 10.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2017.

Obec Radzovce záväzným stanoviskom č. RD-SP-026/2017 zo dňa 19.06.2017 v zmysle § 120 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) súhlasila s vydaním stavebného povolenia vo vodoprávnom konaní na predmetnú líniovú vodnú stavbu.

#### **Skrátený popis navrhovanej líniovej vodnej stavby**

Navrhovaná stoková sieť je riešená ako vetvová, gravitačná výhradne splašková kanalizácia, ktorá bude zaústená do splaškovej kanalizácie obce Radzovce na dvoch miestach. Kanalizačný zberač „A“ bude zaústený do zberača AD-1 a zberač B do zberača A kanalizácie obce Radzovce. Potrubné rozvody kanalizácie budú v prevažnej miere vedené v miestnych komunikáciách a v ceste III. triedy.

Navrhovanú stavbu „Kanalizácia obce Čakanovce“ tvorí jeden stavebný objekt SO-01 Splašková kanalizácia. Splaškovú kanalizáciu tvoria kanalizačné zberače a združené prípojky :

- kanalizačné zberače (14 vetiev) z rúr PVC DN 300-SN 10 majú celkovú dĺžku 4413,13 m,
- združené prípojky v počte 14 ks z rúr PVC DN 200-SN 10 majú celkovú dĺžku 759,10 m.

Súčasťou navrhovanej stavby sú aj domové prípojky v počte 254 ks z rúr PVC DN 150-SN 8 o celkovej dĺžke 1270 m.



OKRESNÝ  
URÁD  
LUČENEC

Telefón  
+421/961 652964

Fax  
+421/961 652969

E-mail  
oszp.lc@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

Na zberačoch sú navrhnuté PP šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm v počte 133 ks. Na združených prípojkách sú navrhnuté PP šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 600 mm v počte 38 ks. Domové prípojky budú na hranici jednotlivých nehnuteľností ukončené plastovou revíznou šachtou DN 400, ktorá pozostáva zo šachtového dna DMN 400, PP rúry DN 400 mm dl. 1 m a plastového poklopu DN 400. Upravenie umiestnenia prípojkok bude vykonané za účasti investora a dodávateľa pred zahájením stavebných prác zápisom.

Navrhovaná kanalizácia - vetvy A a A6 v r.km cca 1,250, 1,500 a 1,750 križujú drobný vodný tok Čakanovský potok (č. toku 136), ktorý je v správe SVP, š.p., OZ Banská Bystrica. Križovania sú navrhované prekopením, pričom potrubie bude uložené v ocelevej chráničke DN 500 mm. Počas uskutočňovania stavby splaškovej kanalizácie je predpoklad potreby čerpania podzemných vôd.

V obci je vybudovaný verejný vodovod, ktorý nie je uvedený ešte do prevádzky a lokálne sú vybudované úseky dažďovej kanalizácie s vyústením do priľahlých priekop, alebo do potoka. Komunikačné trasy so spevneným povrchom sú prevažne odvodňované do priľahlých priekop, alebo sú bez systémového odvodnenia. Niektoré komunikácie majú vybudované lokálne odvodňovacie zariadenia riešené ako priepustné rúrové kanalizácie s obmedzenou vsakovacou funkciou s vyústením voľne na terén, alebo do Čakanovského potoka.

V obci sú vybudované plynovodné rozvody a nadzemné rozvody elektriky vrátane verejného osvetlenia. Miestne komunikácie sú so spevneným povrchom, ale sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Navrhovaná kanalizácia - vetvy A, A1, A2, A4 a B križujú aj cestu III. triedy č. 7110, ktorá je vedená stredom obce a je v správe BBSK. Križovania sú navrhované bezvýkopovou technológiou, pretláčaním ocelevej chráničky DN 500 mm, do ktorej sa následne zasunie navrhované PVC potrubie DN 300 mm na klzných objímkach.

Vybudovaním splaškovej kanalizácie v obci Čakanovce sa zabezpečí hygienické odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce do projektovanej a povolenej splaškovej kanalizácie obce Radzovce, kde odpadové vody budú čistené na spoločnej ČOV.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona upovedomuje podľa § 18 správneho poriadku v súlade s § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona a s § 61 stavebného zákona všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 61 stavebného zákona a súčasne v súlade s § 21 správneho poriadku

## n a r i a d' u j e

o predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň **10. 08. 2017 o 09:30** hod. so stretnutím zúčastnených v zasadačke na Obecnom úrade v Čakanovciach.


Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v kancelárii č. **324** a pri ústnom pojednávaní.

V súlade s ustanovením § 21 ods. 2 správneho poriadku, § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote si môžu svoje stanoviská uplatniť aj dotknuté orgány. Na pripomienky alebo námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

V zmysle § 17 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania sa môžu dať zastupovať iným zástupcom. Splnomocnenie na zastupovanie podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku je potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

**Doručí sa**

1. 2 x Obec Čakanovce, Obecný úrad, Čakanovce 312, 985 58 Radzovce - stavebník (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
2. StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica – zástupca stavebníka
3. 2 x Obec Radzovce, Obecný úrad, Radzovce 506, 985 58 Radzovce (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
4. INGPAK – H&K, s.r.o, Ing. Stanislav Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica - projektant
5. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. BBSK, odbor dopravy a cestnej infraštruktúry, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
8. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Lučenec, Petőfiho 16, 984 01 Lučenec-
9. Filagro plus, spol. s r.o., Vajanského 2928, 984 01 Lučenec
10. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, SPHI Lučenec, Filákovská cesta 45, 984 80 Lučenec
11. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
12. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 02 Lučenec, Komenského 4, 984 53 Lučenec
14. SSE - D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
15. SPP - D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. OR HaZZ, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
18. RÚVZ so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 984 01 Lučenec
19. KPÚ Banská Bystrica, Pracovisko Lučenec, Nám. Republiky 26, 984 01 Lučenec
20. OR PZ – ODI, Dr. Vodú 5, 984 01 Lučenec
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované prac. Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
22. Ministerstvo vnútra, centrum podpory, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
23. OÚ Lučenec, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. republiky 26, 984 036 Lučenec
24. OÚ Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
25. OÚ Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
26. OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej správy OH, OPaK, EIA



Ing. arch. Ladislav Tatár  
vedúci odboru

Toto oznámenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa vykoná jej vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a v obciach Čakanovce a Radzovce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnú vyhlášku o oznámení ústneho pojednávania musia byť vyvesené až do termínu ústneho pojednávania.

Vyvesené dňa : ..... 26.6.2014 .....

Zvesené dňa : .....

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis : .....