

Okresný úrad Lučenec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

● ●
Podľa rozdeľovníka
● ●

Váš list číslo//zo dňa
23/2019//05. 08. 2019

Naše číslo
OU-LC-OSZP-2019/010190-1

Vybavuje/linka
Ing. Viliam Kovács/096165-2964

Lučenec
15. 08. 2019

Vec

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania

Obec Čakanovce, Čakanovce 312, 985 58 Radzovce, IČO: 00316016 v zastúpení starostom obce Mgr. Vojtechom Bodorom, listom č. 23/2019 zo dňa 05.08.2019 podala dňa 12.08.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu líniovej vodnej stavby „**Kanalizácia obce Čakanovce**“ pred jej dokončením. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny predmetnej vodnej stavby pred jej dokončením.

Navrhovaná líniová vodná stavba rieši novú splaškovú gravitačnú kanalizáciu vrátane združených a domových prípojkov v obci Čakanovce. Splašková kanalizácia bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z domácností, prípadne z objektov základnej technickej vybavenosti.

Navrhovaná stoková sieť je riešená ako vetvová, gravitačná výhradne splašková kanalizácia, ktorá bude zaústená do splaškovej kanalizácie obce Radzovce na dvoch miestach. Kanalizačný zberač „A“ bude zaústený do zberača AD-1 a zberač B do zberača A kanalizácie obce Radzovce. Potrubné rozvody kanalizácie budú v prevažnej miere vedené v miestnych komunikáciách a v ceste III. triedy.

Navrhovanú líniovú vodnú stavbu „Kanalizácia obce Čakanovce“ tvorí jeden stavebný objekt SO-01 Splašková kanalizácia. Splaškovú kanalizáciu tvoria kanalizačné zberače a združené prípojky:

- kanalizačné zberače (14 vetiev) z rúr PVC DN 300-SN 10 majú celkovú dĺžku 4413,13 m,
- združené prípojky v počte 14 ks z rúr PVC DN 200-SN 10 majú celkovú dĺžku 759,10 m.

Súčasťou navrhovanej stavby sú aj domové prípojky v počte 254 ks z rúr PVC DN 150-SN 8 o celk. dĺžke 1270 m.

Na zberačoch sú navrhnuté PP šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm v počte 133 ks. Na združených prípojkách sú navrhnuté PP šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 600 mm v počte 38 ks. Domové prípojky budú na hranici jednotlivých nehnuteľností ukončené plastovou revíznou šachtou DN 400, ktorá pozostáva zo šachtového dna DMN 400, PP rúry DN 400 mm dl. 1 m a plastového poklopu DN 400. Upresňovanie umiestnenia prípojkov bude vykonané za účasti investora a dodávateľa pred zahájením stavebných prác zápisom.

Navrhovaná kanalizácia - vetvy A a A6 v r. km cca 1,250, 1,500 a 1,750 križujú drobný vodný tok Čakanovský potok (č. toku 136), ktorý je v správe SVP, š. p., OZ Banská Bystrica. Križovania sú navrhované prekopením, pričom potrubie bude uložené v oceleovej chráničke DN 500 mm.

Navrhovaná kanalizácia - vetvy A, A1, A2, A4 a B križujú aj cestu III. triedy č. 7110, ktorá je v správe BBSK.

Križovania sú navrhované bezvýkopovou technológiou, pretláčaním oceleovej chráničky DN 500 mm, do ktorej sa následne zasunie navrhované PVC potrubie DN 300 mm na klzných objímkach.

Predpokladané množstvá odvádzaných splaškových odpadových vôd z obce od cca 1050 obyvateľov je $Q_{\text{deň}} = 157,24 \text{ m}^3/\text{deň} = 1,82 \text{ l/s}$. Počas uskutočňovania stavby splaškovej kanalizácie je predpoklad potreby čerpania podzemných vôd.



OKRESNÝ
ÚRAD
LUCENEC

Telefón
+421/961 652964

Fax
+421/961 652969

E-mail
oszp lc@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Vodná stavba bola povolená na pozemkoch (liniová stavba) v katastrálnych územiach Čakanovce a Radzovce rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2017/000336-4 zo dňa 24.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2017.

Navrhovaná zmena vodnej stavby „Kanalizácia obce Čakanovce“ spočíva v predĺžení platnosti rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/000336-4 zo dňa 24.08.2017, ktorým bola predmetná stavba povolená o ďalšie 2 roky. Zmena bola navrhnutá z dôvodu, že Obec Čakanovce nevedela zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu predmetnej stavby.

Všetky podmienky rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/000336-4 zo dňa 24.08.2017 o povolení predmetnej vodnej stavby zostávajú v platnosti.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 stavebného zákona. Orgán štátnej vodnej správy vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednania a miestneho zisťovania.

Účastníci stavebného vodoprávneho konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do **30. 09. 2019**, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť na tunajšom úrade v kancelárii č. **324**. V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať zastupovať iným zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

Doručí sa

1. 2 x Obec Čakanovce – stavebník (1x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
2. 2 x Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
3. INGPAK – H&K, s.r.o, Ing. Stanislav Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica - projektant
4. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
5. BBSK, odbor dopravy a cestnej infraštruktúry, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Filagro plus, spol. s r.o., Vajanského 2928, 984 01 Lučenec

Okresný úrad Lučenec
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky 26
984 36 Lučenec

N. T. Tatár
Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Toto upovedomenie má v zmysle § 73 ods. 4 a ods. 5 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a v obciach Čakanovce a Radzovce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : *15. 8. 2019* Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis : Pečiatka a podpis :